

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DA DESTINARSI A MAGAZZINO
POSTI AL PIANO SEMINTERRATO DELL' AULA MAGNA PRESSO LA SEZIONE
PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN ROMA, VIA G. SAREDO N. 52.

Codice CIG: 732791960E

QUESTITO:

Domanda

1) in riferimento agli infissi esterni si richiede:

1a. taglio termico o giunto aperto?

1b. conferma di quanto nell' abaco infissi ovvero apertura verso l'esterno ed anta unica.

1c. apertura solo con rilevatore o anche con pulsante dedicato?

RISPOSTA:

1a. preferibilmente taglio termico

1b. apertura verso l'interno

1c. apertura con rilevatore e pulsante dedicato