

Procedura aperta per i lavori di riqualificazione edile e impiantistica degli immobili di ARPALAZIO, denominati e9/e10, in latina, via Mario Siciliano,1: Codice CIG 7325194D4E.

con la presente richiediamo il seguente chiarimento.

sugli schemi unifilari ma non sul computo è presente quadro elettrico QTR1.
E' pre-esistente o di nuova fornitura, quindi da quotare?

Risposta

1: Il QTR1 rappresenta il quadro elettrico della cabina di trasformazione che non è compreso nell'appalto;

SEDE LEGALE

RIETI - VIA GARIBALDI, 114 - 02100
TEL. +39 0746.267.201 / 0746.49.12.07 – FAX +39 0746.25.32.12
E.MAIL: DIREZIONE.GEN@ARPALAZIO.IT
P.E.C.: DIREZIONE.CENTRALE@ARPALAZIO.LEGALMAILPA.IT
C.F. 97172140580 – P. IVA 00915900575

SEDE DI RAPPRESENTANZA

00187 ROMA - VIA BONCOMPAGNI, 101
TEL. +39 06.48.05.42.11 – FAX +39 06.48.05.42.30
E.MAIL: DIREZIONE.GEN.RM@ARPALAZIO.IT
P.E.C.: DIREZIONE.CENTRALE@ARPALAZIO.LEGALMAILPA.IT